



Leszno, dnia 25 lutego 2022 roku

### Odpowiedzi na zapytanie oferentów

**W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „Remont instalacji sanitarnych w zasobach L S M w Lesznie przy ul. Sienkiewicza 15-17, ul. Okrzei 4a-4b, 6a-6b, ul. Szymanowskiego 1a/A-1a/B, 1b/A-1b/B, ul. Spółdzielcza 1.”**

1. W kosztorysie dla budynku przy ul. Sienkiewicza 15-17 w pozycji nr 46 wpisano obmiar 630 m rury CU 22, co naszym zdaniem nie wynika z projektu i jest to ilość sporo zawyżona.

#### Odpowiedź do poz. 1 :

W pozycji przedmiarowej nr 46 należy wstawić **330,0 m**.

2. Czy jest możliwość zmieniania obmiaru we własnym zakresie?

#### Odpowiedź do poz. 2 :

Jak w odpowiedzi do poz. 1.

3. W SIWZ piszecie Państwo, że nie dopuszczacie zastosowania materiałów i urządzeń technicznych równoważnych do opisanych w przedmiarach robót i projektach - rozumiem, że producent nie ma tutaj znaczenia dla Państwa?

#### Odpowiedź do poz. 3 :

Producenci dowolni.

